

CIG	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico Prescrizioni di sicurezza	UNI 7271 FA-1
<p>Punto 3.12.2 - Sostituire il titolo ed il testo come segue</p> <p>3.12.2. Regolatori di pressione del gas</p> <p>A prescindere dalla categoria di appartenenza, quando le caldaie utilizzano i gas della prima e della seconda famiglia devono essere munite di regolatore di pressione del gas. Tale dispositivo è facoltativo quando le caldaie utilizzano i gas della terza famiglia. Pertanto le caldaie provviste di eventuali dispositivi che nell'impiego del gas della terza famiglia esercitano funzioni diverse da quelle previste dalle norme per i regolatori di pressione nel funzionamento con gas di altre famiglie, non sono soggette alle prescrizioni di prova relative al regolatore di pressione del gas (vedere 4.4.3). La concezione e l'accessibilità del regolatore di pressione del gas devono essere tali che si possa facilmente procedere alla sua regolazione ed alla sua eventuale messa fuori servizio; devono tuttavia essere prese misure perché non siano possibili interventi accidentali.</p> <p>Punto 5.5 - Modificare come segue</p> <p>5.5. Prova di combustione</p> <p>Nelle caldaie combinate le prove di combustione vengono effettuate considerando come portata termica nominale la maggiore tra la portata termica in fase di riscaldamento e la portata termica in fase di produzione di acqua calda sanitaria.</p>		

